

**AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN**  
Kennzahlenblatt  
Berichtsjahr: **2022**



Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die

<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die

<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI

gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **E-Werk Sigl GmbH & Co KG**

E-Control-Nr. **80**

AT-Nummer **AT008540**

	2020	2021	2022	3-Jahres-Durchschnitt <sup>1</sup>
SAIDI	0,00	25,72	112,75	46,16
ASIDI	0,00	11,44	89,38	33,61

Internet Seite der Veröffentlichung:

[www.ewerksigl.at](http://www.ewerksigl.at)

<sup>1</sup> Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom