

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt
Berichtsjahr: 2024



Laut §14 Abs.1 Z 7 und Z 8 und beziehend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
 <> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
 <> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI
 gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.

Netzbetreiber: **E-Werk SIGL GmbH & Co KG**

E-Control-Nr. **080**

AT-Nummer **AT008540**

	2022	2023	2024	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	112,75	36,00	19,13	55,96
ASIDI	89,38	36,00	19,53	48,30

Webseite der Veröffentlichung:

www.ewerksigl.at

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom